

ANILLOS DE RETENCIÓN

Extracción e inspección del rotor de generador

Un caso real: la soltura de los soportes motivó el acceso al interior para definir la intervención.

¿POR QUÉ EXTRAERLOS?

En este caso se detectó soltura y ruido con el anillo instalado. El hallazgo motivó la extracción para diagnosticar.

ACCESO PARA INSPECCIONAR

La extracción permite revisar cabezales de bobina, bloques separadores y aislamiento que permanecen cubiertos.

QUÉ SE BUSCA

Pérdida de ajuste, huellas de roce y deterioro del aislamiento. Los hallazgos orientan qué reparar o reemplazar.

Para revisar tu proyecto

- 01 Fabricante, modelo y placa del generador
- 02 Fotografías y motivo de la revisión
- 03 Hallazgos e historial de mantenimiento
- 04 Ubicación y ventana prevista de intervención

El alcance se define según la condición del equipo, los criterios del fabricante y las pruebas aplicables. La extracción documentada es una etapa de diagnóstico; no acredita por sí sola la liberación del rotor.

Solicita una evaluación / temisapowergen.mx